










LEGENDA:

	PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
	ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
	SÁNÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU
	VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU VEN
	TEPELNÁ IZOLACE tl.60mm
	TEPELNÁ IZOLACE - kaučuková tl.30mm
	MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
	POŽÁRNÍ KLAPKA
	TLUMIČ HLUKU

- POTRUBÍ Z A DO MÍSTNOSTÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU (PROTIPOŽÁRNÍ) IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY O tl. 60 mm
- POTRUBÍ PRO SÁNÍ A VÝTLAK VENKOVNÍHO VZDUCHU IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY O tl. 60 mm (PŘÍPADNĚ V PROVEDENÍ KAUČUK) TLOUŠŤKY 30mm
- MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK DLE POKYNŮ VÝROBCE
- MONTÁŽ VŠECH REGULAČNÍCH KLAPEK, TAK ABY BYLO PŘÍSTUPNÉ JEJICH OVLÁDÁNÍ
- VÝŠKA ZAVĚŠENÍ ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH - POD STROPEM
- VÝŠKA ZAVĚŠENÍ KRUHOVÉHO POTRUBÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH POD STROPEM
- VŠECHNY PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU HLUKOVĚ IZOLOVÁNY, ZATMELENY A PŘELEPENY HLINÍKOVOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU (PŘÍPADNĚ V PROVEDENÍ KAUČUK TLOUŠŤKY 30mm)
- VZT ZAŘÍZENÍ CHRÁNIT PROTI ÚČINKŮM STATICKÉ ELEKTŘINY
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI!!
- PŘED MONTÁŽÍ VENKOVNÍ KRYCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NUTNÁ KONTROLA SE ZHOTOVITELEM VZT - NUTNO ZAJISTIT PŘÍSTUP K REVIZNÍM A KONTROLNÍM OTVORŮM VZT
- ROZMÍSTĚNÍ DIGESTOŘÍ UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI S OHLEDEM NA INSTALOVANOU TECHNOLOGII GASTRO
- VEDENÍ POTRUBNÍCH TRAS VZT NUTNO UPŘESNIT S OHLEDEM NA ROZMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES

Kreslil:	Ing. Luděk Macek	Stupeň dokumentace:	DPS
Zpracovatel:	Ing. Luděk Macek (ing. Petr Bezečný)	Měřítko:	1:50
Zodpovědný projektant:	Ing. Luděk Macek, ČKAIT 0004480	Datum:	04/2021
Název akce:	Kuchyně - MŠ Těrlicko		
Místo stavby:	Horní Těrlicko 419/2, 73542 Těrlicko		
Investor:	Obec Horní Těrlicko č.p. 474, 73542 Těrlicko		
Profese:	D.1.4.a – VZDUCHOTECHNIKA	Číslo paré:	
Název výkresu:	PŮDORYS - 1.NP	Číslo výkresu:	D.1.4.a - 02